

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан  
(Татарстан)» в Нурлатском, Аксубаевском районах  
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 420061, г.Казань, ул.Сеченова 13а Телефоны: 8(843) 221-90-03; 8(843)221-90-87(факс)  
ИНН/КПП 1660077474/166001001

Фактический адрес: 423040, г.Нурлат, ул.Школьная, 10. Телефоны:8(84345)2-07-29; 8(84345)2-07-29 (факс)  
ИНН/КПП 1660077474/163203001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц:

RA.RU.511320

Дата внесения сведений в реестр 20 мая 2016 г.



Ахметзянов И.Р.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 12527 от 28.10.2020 г.**

**Наименование пробы (образца)**

*Вода источников нецентрализованного водоснабжения*  
(описание, состояние)

**Идентификация объекта испытаний:** *(для образца продукции)*

Документ, в соответствии с которым изготовлена (получена) продукция ---

Дата изготовления ---

Объем партии ---

Номер партии ---

Тара, упаковка *пластиковая бутылка стерильная стеклянная бутылка*

Изготовитель

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.), юридический адрес)

**Дополнительные сведения о пробе (образце продукции), др.:**

**Код пробы (образца)** *02.03.12527.20.П*

**Наименование и юридический адрес заказчика**

*ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СТАРОКИАЗЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСУБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ИНН 1603004832, ОГРН 1061665002332, 423073, Республика Татарстан, Аксубаевский район, деревня Ст. Киязлы, ул. Центральная, д. 56*

**Основание для отбора** *Договор № 618/СО-20 от 23.10.2020 г.*

**Цель отбора:** *проведение испытаний по Производственный контроль*

**Место отбора пробы (образца)** *ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СТАРОКИАЗЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСУБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН Республика Татарстан, Аксубаевский район, деревня Кзыл Тау, ул. Лесная*

(наименование, фактический адрес, юридический адрес)

**Район** *Аксубаевский*

**НД на методику отбора** *ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012*

**Количество (объем) пробы для испытаний** *1,5л., 0,5л.*

**Дата и время отбора пробы (образца)** *13:40 27.10.2020 г.*

**Дата и время доставки пробы (образца)** *15:00 27.10.2020 г.*

**Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности** *27.10.2020 г.-28.10.2020 г.*

**Сотрудник, отобравший/принявший пробы** *Помощник врача Камалтдинова Л.Р.*

(должность, ФИО)

**Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб)**

*Акт отбора проб №1288 от 13:40 27.10.2020 г.*

**Условия доставки** *автотранспорт, сумка-холодильник*

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ



**Результаты испытаний**

<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Код пробы: 02.03.12527.20.П, Рег. №: 610 - Вода источников нецентрализованного водоснабжения: из родника д.Кзыл-Тау, ул.Лесная					
1	Цветность	менее 5	не более 30	град.	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	менее 0,58	не более 1,5 (2)	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
3	Железо (включая хлорное железо) по Fe	менее 0,1	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72 п.2
4	pH	6,8 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
5	Аммиак (по азоту)	0,60 ± 0,12	1,5	мг/л	ГОСТ 33045-2014
6	Нитриты (по NO <sub>2</sub> )	0,010 ± 0,005	не более 3	мг/л	ГОСТ 33045-2014
7	Нитраты (по NO <sub>3</sub> )	2,700 ± 0,405	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
8	Хлориды / (CL <sup>-</sup> )	21 ± 2	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-72
9	Жесткость общая	5,300 ± 0,795	не более в пределах 7-10	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
10	Сульфаты	69,500 ± 6,255	500	мг/л	ГОСТ 31940-2012
11	Окисляемость перманганатная	1,30 ± 0,26	5 (7)	мгO <sub>2</sub> /л	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
12	Щелочность	6,900 ± 1,173	не нормируется	мг-экв/л	ГОСТ 31957-2012
13	Запах при 20 °С	менее 2	не более 2-3	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
14	Привкус	менее 2	не более 2-3	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Код пробы: 02.03.12527.20.П, Рег. №: 1323 - Вода источников нецентрализованного водоснабжения: из родника д.Кзыл-Тау, ул.Лесная					
1	Общее микробное число	12	не более 100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

**Дополнительные сведения:**

Нормативный документ, устанавливающий требования


СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.

Санитарная охрана источников

**Ответственный за оформление объединенного протокола**

Помощник врача  
(должность)

Камалтдинова Л.Р.  
(ФИО)

  
(подпись)